

Brandingeniørens brandklassificering

Magasingården i Kerteminde skal ombygges til boliger og vil derfor brandmæssigt høre under anvendelseskategori 4. Iht. "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", er der mht. flugtvejsforhold i boliger allerede dispenseret i forhold til flugtvejsforholdene. I stedet for de normale 2 flugtvejsmuligheder, behøver man ifm. boliger kun en enkelt flugtvej. Det er derfor min holdning, at den ene flugtvej SKAL virke ifm. brand. Det er bestemt hverken i beboernes, bygherres eller de godkendende myndigheders interesse, at få gennemført en dispensation på flugtvejsforholdene (med de konsekvenser det kan have, når flugtvejen skal bruges og måske ikke virker!)

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anviser flere muligheder for at udføre en flugtvejstrappe, og jeg vil selvfølgelig anbefale for alle parters skyld, at man vælger en af disse. Fælles for alle trapperne, er at de skal placeres i eget trapperum, som udgør egen brandsektion.

Med venlig hilsen/Kind regards

Helene Roest

Brandingeniør

Grontmij | Carl Bro A/S

Storegade 86

6100 Haderslev

Denmark

T +45 7352 2527

M +45 2723 2527

F +45 7352 2511

E Helene.Roest@grontmij-carlbro.dk

W www.grontmij-carlbro.dk
